



Concorrência nº 01/2017

Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma da sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, em Goiânia-GO, com o fornecimento de mão de obra e materiais

Esclarecimentos

1. Detalhamento do cimentício:

Revestimento cimentício com textura amadeirada (espessura máxima 3cm) com 4 tonalidades de terracota (conforme renderizações) - dimensão 15x70cm



REVESTIMENTO CIMENTÍCIO APLICADO



TONALIDADE 01 - REFERÊNCIA: #ddc4a2



TONALIDADE 01 - REFERÊNCIA: #b59676



TONALIDADE 01 - REFERÊNCIA: #b66e5a



TONALIDADE 01 - REFERÊNCIA: #905f4b



TONALIDADE 01 - REFERÊNCIA: #836350

2. Sobre o aproveitamento de materiais: "os materiais que não serão reutilizados na obra deverão ser descartados."

3. Piso vinílico: "será instalado sobre o piso existente com perfil de acabamento ou redutor nos encontros."